



Informaziuns pert. l'aua da beiber Vischnaunca Laax

Stan avrel 2026

1. Introducziun e basa legala

La vischnaunca da Laax informescha mintg'onn aviartamein davart la qualitad dall'aua da beiber ch'ella porscha. L'Ordinaziun federala davart l'aua da beiber, da far bogn e da far la duscha (OABBD) definescha las pretensiuns legalas minimalas per noss'aua da beiber. Tenor artechel 5 sto il post dil provediment d'aua informar mintg'onn ils consuments davart la qualitad da quell'aua.

2. Risguardar las pretensiuns legalas

L'aua da beiber dalla vischnaunca da Laax ademplescha tuttas pretensiuns microbiologicas, chemicas e sensoricas tenor OABBD. La sanadad da consumentas e consuments ei buca periclitada.

3. Qualitad microbiologica

Gl'onn 2025 ha il provediment d'aua priu 24 provas microbiologicas.

Ina prova dils 21 d'uost 2025 ha constattau ina contaminaziun microbiologica. La staziun da survigliar la qualitad Val Vau ch'ei en construcziun ha pussibilitau a nus da serrar immediatamein la regiun da fontaunas da qualitad limitada Fuorcla. La regiun da provediment Murschetg havein nus saviu preveder, sur il pumpadi Murschetg, supplementarmin cun aua da beiber d'in'otra regiun da fontaunas.

Las emprovas che nus havein priu ha gl'Uffeci cantunal per la segirtad da victualias e sanadad d'animals declarau puspei sco incontestablas. Da negin temps ein consumentas e consuments stai en prighel.

Grazia al niev tumbin da survigliar la qualitad a Val Vau ha la vischnaunca schaffiu ussa ina pussevkladad da serrar in conduct cumplettamein automatica. Cun in preproject vegn la software corrispundenta elaborada gl'onn 2026 e silsuenter installada e prida en funcziun.

Sebasond sin rescas pussevlas vegn la qualitad microbiologica survigliada vinavon regularmein.

4. Parameter chemic

Gl'onn 2025 havein nus priu 9 provas chemicas.

Direzia totala dall'aua, tenor regiun:	Laax Vitg	18.0 °fH / aua miezdira
	Caplania, Fau	17.2 °fH / aua miezdira
	Cons Sura, Salums, Murschetg	7.9 °fH / lom

Nitrat: 2 – 4.9 mg/l (limita: 40 mg/l).

Temperatura (naven dil reservuar) ca. 7 - 8°C.

Neginas limitas ein vegnidadas surpassadas.



5. Substanzas da fastitgs

Ell'aua da beiber dalla vischnaunca da Laax han ins constattau neginas substanzas ni contaminaziuns microbiologicas problematicas. Ina contaminaziun da fluor da tschera da skis da pli baul han ins cumprovau en neginas dallas regiuns da fontaunas.

Duess ei semussar el futur ina sostanza relevanta targein nus en consideraziun da far provas d'aua. Sin quei vegnessen nus en scadin cass a comunicar ils resultats a moda transparenta.

6. Origin ed explotaziun

L'aua da beiber consista per 100 % dad aua da fontauna. En cass da scartezia savein nus colligiar il pum-padi d'aua da funs. Plinavon dat ei colligiazions d'urgenza cun Flem e Falera. Tras ina colligiazion d'urgenza per la vischnaunca vischinonta da Sagogn savein nus garantir en cass da scartezia era a quella l'aua da beiber.

7. Elaboraziun dall'aua

La suletta fuorma d'elaboraziun dall'aua ei la radiaziun cun radis ultraviolets. Quella garantisce ina aulta segirtad microbiologica ed ei ecologica. Il current electric che nus duvrein per quei intent savein nus curclar per bia cun current producius sez cullas turbinas ch'ein baghegiadas els implonts d'aua da beiber.

8. Situaziun da provediment e differenzas da territoris

La vischnaunca da Laax proveda 2200 tochen 13'000 habitonts (svariaziuns stagiunalas). Las differenzas da direzia e valurs da nitrat seresultan dils divers territoris da fontauna. Tuttas valurs ein denton enteifer las limitas legalas.

9. Programs da mesiraziun e controlla

Il provediment d'aua da nossa vischnaunca organisescha regularmein programs da mesiraziun (survigilanza d'aua da funs ed a basa dallas rescas). Quels includan parameters microbiologics, chemics ed ulteriors. Las datas registrein nus el sistem electronic davart la segirtad da qualidad (QS Sambesi) nua ch'ellas ein era arcunadas.

10. Reit digl aquaduct, manteniment e segirtad da provediment

La reit dil conduct d'aua da beiber vegn surveglada e renovada cuntinudamein. Scenaris d'urgenza ein documentai ed ei dat proceduras claras per cass da contaminaziun. Il provediment ei garantius da maniera redundanta.

Ulteriurs detagls pertuccont la qualidad dall'aua da beiber anfleis Vus ella reit sut www.trinkwasser.ch.